

Nachweis

Einsteckschlösser als Mehrfachverriegelung
gemäß DIN 18251-3 : 2002-11

Prüfbericht Nr. 207 41344



Auftraggeber **Mayer & CO Beschläge GmbH**
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg

Grundlagen

DIN 18251-3:2002-11 Schlösser – Einsteckschlösser Teil 3: Einsteckschlösser als Mehrfachverriegelung

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Anforderungen von Schlössern nach DIN 18251-3:2002 -11

Dieser Prüfbericht ersetzt **nicht** das EG-Konformitätszertifikat.

Dieser Prüfbericht dient nicht für den Nachweis für Fluchttüren, Schließblech und Befestigungsmittel.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Schlösser.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 35 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnissen
- 4 Gesamtbeurteilung

Anlage 1 (28 Seiten)

Schloss	Mehrfachverriegelung
Produktbezeichnung	3-Fallenschloss Z-TF
Dornmaß	40 mm bis 80 mm
Entfernung	92 mm und 85 mm
Stulp	16 mm x 3 mm bis 24 mm x 3 mm / Flach- und Hut-Stulp
Falle	Kreuzfalle, Fallenausschluss ca. 11 mm
Riegelwerk	2-tourig; Riegelausschluss ca. 20 mm
Vierkant	8 mm und 10 mm
Montage und Wartung	Gemäß den Vorgaben der Firma Mayer & CO Beschläge GmbH
Besonderheit	Das Schloss mit dem Dornmaß 35 mm hat den Nachweis erbracht, kann nicht klassifiziert werden, da der Riegelausschluss kleiner 20 mm ist.

Ergebnis

Die Schlösser haben die **Klasse 3** gemäß
DIN 18251-3 : 2002 -11 erreicht.

ift Rosenheim
09. März 2010



Christian Kehrner, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit



Alexander Spreitzer
Prüfingenieur
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit



PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum – Türen Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 – 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.pt-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18

